

AFOL MONZA E BRIANZA
AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO



C.F.P.
Giuseppe Terragni
Meda

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
CFP "GIUSEPPE TERRAGNI"

Via Tre Venezie 63 – 20821 Meda

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
DURANTE IL LAVORO

di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 81/2008
come modificato ed integrato dal D. Lgs. 106/2009 e s.m.i.

PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO
(PMA)


DATA	ED.	REV.	PAGINE	TIPO E NATURA MODIFICA	REDATTO DA
19/08/2020	01	00	7	Revisione generale	

Il presente documento di valutazione dei rischi è stato redatto dal Datore di lavoro in collaborazione con le seguenti figure che ne sottoscrivono il contenuto.

Le presenti firme costituiscono anche attestazione di data certa ai sensi e per gli effetti del Art.28 c.2 D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Attestazione Data Certa	
FIGURA INTERESSATA	FIRMA
Datore di Lavoro Barbara Riva	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Hany Makhoul	
Medico Competente Coordinatore Marco Italo D'Orso	

Infine il presente Documento è stato redatto previa consultazione del/dei RLS, che lo sottoscrive/sottoscrivono per presa visione:

FIGURA INTERESSATA	FIRMA
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Giuseppe Fasano	

INDICE

INDICE	3
ANAGRAFICA DELL'AZIENDA.....	4
PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO	5

ANAGRAFICA DELL'AZIENDA

Ragione sociale	Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Monza e Brianza
Sede Legale	Via Grigna 13 – 20090 Monza (MB)
Sede Operativa	Via Tre Venezie 63 – 20821 Meda (MB)
Telefono	+39 0362 341125
Mail	segreteria@afolmonzabrianza.it
PEC	afolmonzabrianza@pec.it lavoro@pec.afolmonzabrianza.it monza@pec.afolmonzabrianza.it
Partita IVA	06413980969
Codice Fiscale	06413980969
Codice ATECO	78.1

In particolare, il presente Documento di Valutazione dei Rischi si riferisce alla seguente sede:


Sede	Centro di Formazione Professionale CFP “Giuseppe Terragni”
Indirizzo	Via Tre Venezie 63 – 20821 Meda (MB)
Telefono	+39 0362 70147
Mail	cfp.terragni@afolmonzabrianza.it
PEC	afolmonzabrianza@pec.it lavoro@pec.afolmonzabrianza.it monza@pec.afolmonzabrianza.it

PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO

Il piano delle misure di adeguamento è un documento strettamente connesso al documento di valutazione dei rischi e che come tale non può essere distinto dallo stesso. All'interno del documento sono riportate, per il singolo luogo di lavoro, le singole misure di adeguamento da porre in atto distinte per categorie e con indicazione del relativo indice di priorità. Trattasi degli interventi di adeguamento necessari alla risoluzione e/o eliminazione di non conformità rilevate all'interno del documento di valutazione dei rischi, desumibili dai restanti fascicoli del Documento di Valutazione dei Rischi della sede in esame.

Via Tre Venezie 63 – 20821 Meda (MB)	AFOI MB – CFP “Giuseppe Terragni”	DVR Ed. 01 Rev.00 del 19/08/2020 005 - PMA
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------

N.	Sezione	Scheda	Osservazione	Misura di adeguamento	Priorità 1=bassa 2=media 3=alta 4=urgente C=costante
1	002	005	Tutte le scaffalature e gli armadi devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento	Verifica capillare del corretto ancoraggio di scaffalature ed armadi.	C
2	002	007	Percorribilità delle vie di fuga	Mantenere le vie di uscita costantemente libere da qualsiasi materiale	C
3	002	009	Scarsa areazione nel deposito sostanze chimiche attiguo al laboratorio di decorazione	Ampliamento delle griglie di areazione. Divieto di deposito di materiali. Affissione di cartello di segnalazione in base alle sostanze chimiche stoccate.	2
	002	013	Assenza dei CPI (DPR 151/2011)	Ottenere i relativi atti autorizzativi da parte dei VVFF	4
	002	013	Impianto di illuminazione di emergenza	Eseguire periodici controlli di funzionamento dell'impianto di illuminazione di emergenza	C
	002	014	Irreperibilità della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico	Recuperare (con ogni probabilità presente agli atti perché dichiarata presente dai manutentori dell'impianto di messa a terra) la D.I.CO. elettrica per l'intero stabile	3
	002	017	Valutazione del rischio chimico	Effettuare indagine di igiene industriale nella cabina di verniciatura e nei laboratori e depositi ove si utilizzino sostanze chimiche	2
	002	017	Sistemi di assorbimento di sostanze chimiche	Dotarsi, nei pressi dei depositi di sostanze chimiche, di idonei materiali assorbenti da usare in caso di sversamento accidentale	3
	002	018	Valutazione rischio cancerogeno	Effettuare indagine di igiene industriale nei laboratori ove si lavori il legno per verificare le eventuali dispersioni di particolato di legno duro	2
	002	021	Valutazione del rischio Campi Elettromagnetici (CEM).	Si valuta, nell'ambito di una indagine CEM da condurre per altre sedi, di inserire anche la presente nelle rilevazioni da effettuare sul campo	1

	Redatto da: AP Group Srl Corso Genova 57/A – 27029 Vigevano (PV)	Pag. 6 di 7
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------

Via Tre Venezie 63 – 20821 Meda (MB)	AFOL MB – CFP "Giuseppe Terragni"	DVR Ed. 01 Rev.00 del 19/08/2020 005 - PMA
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------

N.	Sezione	Scheda	Osservazione	Misura di adeguamento	Priorità [1=bassa 2=media 3=alta 4=urgente C=costante]
	002	023	Valutazione del rischio rumore	Effettuare indagine fonometrica al fine di valutare il rischio rumore nei laboratori	2
	002	024	Valutazione del rischio vibrazioni	Effettuare indagine accelerometrica al fine di valutare il rischio vibrazioni nei laboratori	2
	002	029	Valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato, presente e corretta, datata 07/06/2019	Rivalutazione del rischio ad intervalli regolari di 2-3 anni	1
	002	033	Lavori in quota – formazione del personale	Formare il personale e gli studenti con potenziale lavoro in quota in merito ai rischi ed all'uso dei DPI anticaduta	3
	002	033	Lavori in quota – corso trabattello	Formare il personale in merito al montaggio, uso e smontaggio del trabattello in sicurezza	3
	002	035	Controllo periodico dei contenuti delle Casette di Primo Soccorso	Instaurare procedura di controllo periodico dei presidi medici contenuti nelle Casette di Primo Soccorso	C
	002	036	Segnaletica	Aggiungere alcuni pittogrammi nella cabina di verniciatura	2
	002	038	Accertamento alcolometrico per mansioni indicate	Accertamento alcolometrico per mansioni indicate. Effettuare test mediante Medico Competente, all'occorrenza.	C
	002	042	Valutazione del rischio ATEX	Valutare il rischio ATEX nella cabina di verniciatura	3